



# INSTYTUT MASZYN PRZEPLYWOWYCH

im. Roberta Szewalskiego

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

80-231 Gdańsk

ul. J. Fiszera 14

Tel. (centr.): 058 3460881

Fax: 058 3416144

e-mail: [imp@imp.gda.pl](mailto:imp@imp.gda.pl)

Tel. (sekr.): 058 3416071

[www.imp.gda.pl](http://www.imp.gda.pl)

Gdańsk, 28.05.2013 r.

*dotyczy: postępowania na Wykonanie projektu i modernizacja instalacji, w tym odcięcie oraz spuszczenie wody z instalacji c.o., c.w. i instalacji cyrkulacyjnej oraz montaż nowego odcinka instalacji c.o., c.w. i instalacji cyrkulacyjnej - 26/PN/RB/2013*

## ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w imieniu Zamawiającego – Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk, informuję, że w dniach 28.05.2013 r. wpłynęły od Wykonawców następujące zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które Zamawiający poniżej udziela wyjaśnień:

### **Pytanie 1:**

W przedmiarze poz. 20d2 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr. nom. do 150 mm jest 200 odc. po 200mb czy w taką ilość płukania mamy skosztorysować do oferty?

### **Odpowiedź:**

Jest to dezynfekcja rurociągu o długości całkowitej do 200 m, nie 200 odcinków po 200 m każdy, ani nie 2x200 m.

**Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.**

.....  
Mgr Bogdan Kaźmierczak



REGON: 000326121

NIP: 584-035-78-82

POLTAX VAT-5UE: PL5840357882

IBAN: 4210901098000000009015357

kod SWIFT: WBKPPLPP

Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej NCAGE: 0409H