



INSTYTUT MASZYN PRZEPLYWOWYCH

im. Roberta Szewalskiego

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

80-231 Gdańsk

ul. J. Fiszera 14

Tel. (centr.): 058 3460881

Fax: 058 3416144

e-mail: imp@imp.gda.pl

Tel. (sekr.): 058 3416071

www.imp.gda.pl

Gdańsk, 24.10.2013 r.

dotyczy: postępowania na **Dostawa i montaż dwóch kontenerów do zabudowy instalacji badawczych** - 40/PN/Adm/2013

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ 3

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w imieniu Zamawiającego – Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk, informuję, że w dniu 23.10.2013 r. wpłynęły od Wykonawców następujące zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które Zamawiający poniżej udziela wyjaśnień:

Pytanie 1:

Czy dach z blachy trapezowej jest warunkiem koniecznym?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 2:

Czy wymagany jest certyfikat na EI-60 (ściany atestowane nie mają blachy 1,5mm)? Nasze kontenery mają ściany spawane z blachy 1,5 lub 2 mm, izolację z wełny mineralnej i poszycie wewnętrzne z bl.1,5oc nitowane. Czy takie rozwiązanie będzie zaakceptowane?

Odpowiedź: Certyfikat EI-60 nie jest wymagany, natomiast wymagane jest zastosowanie rozwiązania spełniającego właściwości klasy ognioodporności EI-60.

Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.

.....
Prof. dr hab. inż. Jan Kiciński
z-ca dyrektora ds. naukowych



REGON: 000326121

NIP: 584-035-78-82

POLTAX VAT-5UE: PL5840357882

IBAN: 4210901098000000009015357

kod SWIFT: WBKPPLPP

Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej NCAGE: 0409H