



INSTYTUT MASZYN PRZEPLYWOWYCH

im. Roberta Szewalskiego

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

80-231 Gdańsk

ul. J. Fiszera 14

Tel. (centr.): 058 3460881

Fax: 058 3416144

e-mail: imp@imp.gda.pl

Tel. (sekr.): 058 3416071

www.imp.gda.pl

Gdańsk, 22.10.2013 r.

dotyczy: postępowania na **Dostawa i montaż dwóch kontenerów do zabudowy instalacji badawczych** - 32/PN/Adm/2013

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w imieniu Zamawiającego – Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk, informuję, że w dniu 21.10.2013 r. wpłynęły od Wykonawców następujące zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które Zamawiający poniżej udziela wyjaśnień:

Pytanie 1:

1. Na czym polegać ma montaż kontenerów? Czy zakładają Państwo, że w gestii dostawcy będzie leżało połączenie kontenerów z fundamentami?

Odpowiedź: W gestii Wykonawcy będzie posadowienie kontenerów na fundamentach i ich odpowiednie przytwierdzenie.

Pytanie 2:

Przy założeniu wykonania kontenera z płyty warstwowej o grubości 100 mm, aby minimalna szerokość wewnątrz kontenerów wynosiła 2,190 wymiary zewnętrzne muszą wynosić 2,480. Jeśli wymiary zewnętrzne miałyby być zachowane (2,438 m), szerokość wewnętrzna musi wynosić 2,150m. Podane przez Państwa wymiary są możliwe do osiągnięcia tylko przy użyciu płyty warstwowej o grubości # 80 mm. Proszę o informację, który wariant mamy zakładać podczas wyceny

Odpowiedź: Wymagane jest uzyskanie minimalnej szerokości wewnętrznej kontenera 2190mm. Do wyceny należy zachować grubość płyty warstwowej 100mm i przyjąć wymiar zewnętrzny szerokości kontenera jako wynikowy. Maksymalny wymiar szerokości 2500+/-10mm. Powyższe wymiary dotyczą obu kontenerów.

ZMIANA TREŚCI SIWZ:

Zamawiający zmienia treść SIWZ. Poniższe punkty SIWZ otrzymują następujące brzmienie.



REGON: 000326121

NIP: 584-035-78-82

POLTAX VAT-5UE: PL5840357882

IBAN: 4210901098000000009015357

kod SWIFT: WBKPPLPP

Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej NCAGE: 0409H

Było:

Kontener 1.

Kontener techniczny o wymiarach zewnętrznych :

- szerokość[mm] 2438 ±10

Jest:

Kontener 1.

Kontener techniczny o wymiarach zewnętrznych :

- szerokość[mm] 2500 ±10

Było:

Kontener 2.

Kontener techniczny o wymiarach zewnętrznych :

- szerokość[mm] 2438 ±10

Jest:

Kontener 2.

Kontener techniczny o wymiarach zewnętrznych :

- szerokość[mm] 2500 ±10

Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.

.....
Prof. dr hab. inż. Jan Kiciński
z-ca dyrektora ds. naukowych