

Jabłonna, 23.07.2012r.

URZĄD GMINY JABŁONNA
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
ul. Przylesie 3a, 05-110 Jabłonna
tel. (22) 774 37 33

Instytut Maszyn Przepływowych PAN
ul. Fiszera 14
80-231 Gdańsk

Dotyczy: warunków technicznych zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków z nieruchomości zlokalizowanych w rejonie ul. Zegrzyńskiej na działkach nr ew. 1449/31; 1449/35; 1449/36; 1449/69 w Jabłonie.

Urząd Gminy Jabłonna Referat Gospodarki Komunalnej – informuje, że w/w nieruchomość jest poza zasięgiem gminnej sieci wodociągowej.

W zakresie sieci sanitarnych informujemy, że wzdłuż Drogi Krajowej (obwodnica Jabłonna) istnieje kanał sanitarny Dn 0,60 m.

W związku z powyższym ścieki z nieruchomości zlokalizowanej na działkach nr ew. 1449/31; 1449/35; 1449/36; 1449/69 w Jabłonie można odprowadzić do w/w kanału. Miejscem włączenia będzie studnia z kręgów betonowych Dn 1,50 m na w/w kanale. Rzędna dna studni 75,36.

Zaprojektowaną sieć kanalizacji sanitarnej należy uzgodnić pod względem technicznym i eksploatacyjnym w Urzędzie Gminy Jabłonna - Referat Gospodarki Komunalnej ul. Przylesie 3a.

Trasę sieci kanalizacyjnej uzgodnić w ZUD, przy Starostwie Powiatowym w Legionowie, ul. Sikorskiego 11.

W związku z tym, że w celu włączenia Waszej sieci kanalizacyjnej do istniejącej studni musicie przejść przez inne działki konieczna jest zgoda ich właściciela na przejście przez w/w teren.

Włączenia do w/w studni można dokonać po wybudowaniu całości sieci i po powiadomieniu o tym Referatu Gospodarki Komunalnej ul. Przylesie 3a.

Rozpoczęcie budowy zgłosić z przynajmniej dwu dniowym wyprzedzeniem. Budowę prowadzić pod nadzorem technicznym pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej.

W celu rozliczenia ilości odprowadzanych ścieków, na ujęciu własnym wody, należy zamontować wodomierz, wg wskazań którego Gmina Jabłonna będzie rozliczała ilość odprowadzanych ścieków do kanalizacji gminnej. Na przyłączy wody dla podlewania działki należy zamontować drugi wodomierz jako podlicznik.

Na podstawie odbioru ostatecznego sieci oraz po dostarczeniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i dokumentacji powykonawczej Inwestor podpisze umowę z Gminą Jabłonna na rozpoczęcie świadczenia usług na odprowadzanie ścieków.

Do kanalizacji sanitarnej nie wolno odprowadzać wód opadowych i roztopowych.

Na załączonej mapie zaznaczono miejsce włączenia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

| | |
|-------------------------------|------------|
| INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH | |
| Wpłynęło dnia | 16.08.2012 |
| L.dz. | 2417 |
| Skierowano do | |

PODINSPEKTOR DS. UTRZYMANIA
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Włodzimierz Magiera-Sowa